



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511BQ0214

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	FILINOX S.A. C/Sant Adria N° 76, E-08030 Barcelona
Vertreiber <i>distributor</i>	FILINOX S.A. C/Sant Adria N° 76, E-08030 Barcelona
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Systemverbinder als Pressverbinder aus nichtrostendem Stahl für Rohren aus nichtrostendem Stahl gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 541
Modell <i>model</i>	INSTALPRESS
Prüfberichte <i>test reports</i>	Mechanikprüfung: 120002974-14 vom 11.12.2014 (MPM) Mechanikprüfung: 120002974-13 vom 29.11.2013 (MPM) Mechanikprüfung: 120002974-12 vom 20.12.2012 (MPM) Mechanikprüfung: 120001982 vom 27.04.2004 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534 (01.05.2004) BGA KTW (12.12.1985) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.05.2020 / 15-0565-WNV

700206-04-A-DE

22.10.2015 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
INSTALPRESS	Nenndurchmesser: 76,1 mm	
INSTALPRESS	Nenndurchmesser: 88,9 mm	
INSTALPRESS	Nenndurchmesser: 108 mm	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
DW-5253BQ0461	Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation	TIMO-70/TIMO-70	Tecnogomma International S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

zu verwendende Pressverbinder: Metall, Typ M-MM, FILINOX S.A.
Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus nichtrostendem Stahl nach DVGW-Arbeitsblatt GW 541.